



BRANDWEER

Gelderland-Zuid

Datum: 7 juli 2023
Uw kenmerk: W.Z22.106911.02
Betreft: Zaaknummer 2023-003093
Advies aanvraag RTO
SACHEM Europe B.V. (bouw en milieu)

Referentie: 2023-003093
Bijlage(n): 1

Geachte [REDACTED]

U heeft de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) om een advies gevraagd over een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en milieu voor de Brzo-inrichting SACHEM Europe B.V. (hierna: SACHEM) aan het Van Voordenpark 15 te Zaltbommel. Hierbij is beoordeeld of vanuit het oogpunt van brandveiligheid bezwaren zijn. Bovendien is bekeken onder welke voorwaarden een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en milieu kan worden verleend.

Omvang aanvraag

De aanvraag betreft een gewijzigd ontwerp van de reeds vergunde regeneratieve thermische oxidatie installatie (hierna: RTO) (besluit omgevingsvergunning van 21 juli 2021). Deze wijzigingen hebben betrekking op het ontwerp van de installatie (ruimtelijke oriëntatie en installatieonderdelen), de daarmee samenhangende betonnen fundering en de realisatie van een opslagtank met een inhoud van 27m³ ammonia (24,5%) in tankput 2 (deel 2d). De aanvraag beschrijft de maatregelen die gerealiseerd worden op deze opslagtank.

Conclusie

De aanvraag is ontvankelijk en wij hebben voor het onderdeel brandveiligheid geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning.

Toetskader

De aanvraag is getoetst aan de van toepassing zijnde voorschriften/artikelen in de onderstaande wet- en regelgeving.

- PGS 31:2018.
- Regeling omgevingsrecht m.b.t. indieningvereisten.

Vragen en informatie?

Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met bovenvermelde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,



Specialist industriële veiligheid

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet persoonlijk ondertekend.

BIJLAGE 1 - Overzicht beoordeelde documenten

D230193850 - Tekening - 7600689_1676643536005_B1_Tekening_overzicht_totaal	17-04-2023
Van Voordenpark 15 te Zaltbommel omschrijving realisatie RTO wijziging	17-04-2023
D230193859 - Bijlage - 7600689_1676641936264_M6_-_Tekst_4.94_BAL	17-04-2023
D230193852 - Tekening - 7600689_1676641935761_M2_-_Layout_RTO_installatie	17-04-2023
D230193856 - Rapport - 7600689_1677051303706_Aanvraag_verandering_RTO_21022023	17-04-2023
D230193864 - Tekening - 7600689_1676643536179_B2_Tekening	17-04-2023
D230193843 - Bijlage - 7600689_1676643536381_Notitie_aanvraag_Omgevingsvergunning_bouw	17-04-2023
D230193846 - Tekening - 7600689_1676643536264_B3_Tekening_Aansluiting_Leidingbrug	17-04-2023
D230193844 - Tekening - 7600689_1676642476284_M1a_-_Plattegrondtekening_inrichting	17-04-2023
D230193848 - Tekening - 7600689_1676642757798_M1b_-_Plattegrondtekening_-_uitsnede	17-04-2023
D230193847 - Aanvraag - 7600689_1677054125227_papierenformulier	17-04-2023
D230193849 - Foto - 7600689_1676643536358_B4_Overzicht_SACHEM_terrein	17-04-2023