



Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen



Onderwerp
Resultaten controle

Beste directie,

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) voert namens provincie Gelderland milieucontroles uit. Op 6 oktober 2023 heeft onze inspecteur uw bedrijf, aan de Van Voordenpark 15 in Zaltbommel, bezocht voor een milieucontrole.

Tijdens deze controle is gekeken naar de keuring en het periodiek onderhoud van de gasgestookte stookinstallaties.

De voorschriften hiervoor zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit paragraaf 3.2.1 (geldende regelgeving tijdens uitvoeren inspectie). Het betreft drie stoomketels (2, 3 en 4) en een drietal cv-ketels (1, 2 en 3). Uw bedrijf voert de vereiste keuringen en het periodieke onderhoud aan deze gasgestookte installaties uit conform het vereiste in het Activiteitenbesluit.

Verder is een beoordeling gedaan op de uitgevoerde emissiemetingen van de drie stoomketels.

Hierbij is geconcludeerd dat voor stoomketel 2 geen emissie-eis geldt en dat de ketels 3 en 4 voldoen aan de emissiegrenswaarde (EGW) voor NO_x van 70 mg/Nm³ (bij 3% zuurstof).

Wel wordt geadviseerd om in de volgende e-MJV rapportages de gemeten waarden voor de stoomketels (zonder correctie) op te nemen in het verslag (in plaats van de berekende).

Concluderend hebben wij gezien dat de situatie in orde is. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

Graag merken we nog het volgende op

Tijdens de inspectie is geconstateerd dat de installateur niet de juiste gegevens van de ketels heeft opgenomen in de online SCIOS portal. U gaf aan hierop een actie uit te zetten.

En tot slot bleek het door u ingediende waterbesparingsonderzoek (referentie BE5800-WM-RP-220627_WFI_FH van 30 augustus 2022), tijdens het doornemen van de acties uit dit plan, op dit punt niet langer actueel te zijn.

Een omgeving maak je samen!

De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor Bouw- en Milieuzaken voor de gemeentes Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en de speciale (Brzo-)taken voor de Provincies Gelderland & Overijssel.

Datum
21 maart 2024

Pagina
1 van 2

Zaaknummer
W.Z23.104797.01

Ons kenmerk
D240251606

Uw kenmerk

Behandeld door



Kopie naar

Bijlage(n)
Advies ODRA

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Marienburg 75
6511 PS Nijmegen

Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

T 024 – 751 7700
E info@odrn.nl
W www.odregionijmegen.nl

KvK 56645813

Aan u het verzoek het waterbesparingsplan te actualiseren en opnieuw bij ons in te dienen.

Datum
21 maart 2024

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. U kunt bellen met [REDACTED] via (024) 751 7700. Noem altijd het zaaknummer W.Z23.104797.01, want dan kunnen wij u sneller helpen.

Pagina
2 van 2

Ons kenmerk

Met vriendelijke groet,

Namens het college van de provincie Gelderland:

[REDACTED]
Directeur
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.